Pętla do modułu SEI w Pałacu Młodzieży

Pętle 2, 3, 4, 5, 6,
5xYnTKSYekw1x2x1,0

Pętle 2, 3, 4, 5, 6
5xYnTKSYekw1x2x1,0

Pomieszczenia teatru STUDIO

Centrala sterująca oddymianiem

Monitor centrali CS MERCUR
YnTKSTPx2x1,0

Pętla 1
YnTKSYekw1x2x1,0

Pętla dozorowa tablicy TSS-1 w przepuście EI120
Przewód YnTKSY 4x2x0.8 - na piętro nr 1
Pętla dozorowa tablicy TSS-1 w przepuście EI120
Przewód YnTKSY 4x2x0.8 - do piwnicy

Tablica sterująco-sygnalizacyjna TSS-1 klatki 2
Przewód HTKSHekw1x2x1.0PH90

Pętla 1 do piwnicy w przepuście EI120
Przewód YnTKSYekw1x2x1,0

Pętla 1 na parter w przepuście EI120
Przewód YnTKSYekw1x2x1,0

Linia zasilająca 230V/50Hz w przepuście EI120
Przewód HDGs3x2,5PH90

Pętla 1 do piwnicy w przepuście EI120
Przewód YnTKSYekw1x2x1,0

Pętla 1 na parter w przepuście EI120
Przewód YnTKSYekw1x2x1,0

Teatr LALKA
poza opracowaniem

PoRieszczenia teatru STUDIO

klatka nr. 4

klatka nr. 3

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej
- optyczna czujka dymu
- optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania czujki
- Y — ręczny ostrzegacz pożaru
- M — Moduł wej./wyj.
- przewód HTKSHekw1x2x1,0PH90
- 1/5 adres nr. pętli/nr. elementu w pętli
- granica opracowania

Obiekt:	**Pałac Kultury i Nauki – część Ż, Teatr Studio**		
ADRES:	**00-901 Warszawa, Plac Defilad 1**		
Projektował		Podpis	Data 01.2022
Opracował		Podpis	Data 01.2022
Branża / Faza	PRZECIWPOŻAROWA Dokumentacja powykonawcza instalacji SSP		
Nazwa rys.	**PARTER / kondygnacja 1**		Nr rys. 1