Petla dozorowa tablicy TSS-1 w przepuście EI120
Przewód YnTKSY 4x2x0,8 - na piętro 3

Petla w przepuście EI120
Przewód YnTKSYekw1x2x1,0

Petla 6 w przepuście EI120
Przewód YnTKSYekw1x2x1,0

Petla 5, 6 w przepuście EI120
Przewód 2xYnTKSYekw1x2x1,0

Petla 5, 6 w przepuście EI120
Przewód 2xYnTKSYekw1x2x1,0

czujki na stropie na p2 nad widownią

klatka nr. 2

klatka nr. 4

klatka nr. 1

klatka nr. 3

WC

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pozarowej
- optyczna czujka dymu
- optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania czujki
- Y — ręczny ostrzegacz pożaru
- M — Moduł wej./wyj.
- przewód YnTKSYekw1x2x1,0
- 1/5 adres nr. petli/nr. elementu w petli

Obiekt:	**Pałac Kultury i Nauki – część Ż, Teatr Studio**		
ADRES:	**00-901 Warszawa, Plac Defilad 1**		
Projektował		Podpis	Data 01.2022
Opracował		Podpis	Data 01.2022
Branża / Faza	PRZECIWPOŻAROWA Dokumentacja powykonawcza instalacji SSP		
Nazwa rys.	**4 PIĘTRO / kondygnacja 5**		Nr rys. 7