Centrala sygnalizacji pożarowej CSP FlexES Control X10

Z rozdzielni KTP-13

230V/50Hz HDGs3x2,5 S301-B10

2x24VDC
24Ah

L Zasilacz
N centrali
PE 24VDC

Pętla 133

przewód YnTKSYekw1x2x1.0

1050/1 1050/2 1050/3 1050/4 1050/5 1050/6 1050/7 1057/1 1050/8 1050/9 1050/10 1050/11 1050/12 1050/13 1050/14 1050/15 1057/2 1055/1 1050/16 1050/17 1050/18 1050/19 1050/20 1050/21 1050/22 1050/23 1050/24 1050/25 1050/26 1050/27 1050/28 1050/29 1050/30 1050/31 1050/32 1051/1 1051/2 1051/3 1051/4 1051/5 1051/6 1051/7 1051/8 1057/3 1051/9 1057/4 1051/10

5 piętro

Pętla 132

przewód YnTKSYekw1x2x1.0

1047/1 1040/1 1040/2 1040/3 1040/4 1040/5 1040/6 1040/7 1040/8 1040/9 1040/10 1047/2 1040/11 1040/12 1040/13 1040/14 1040/15 1040/16 1040/17 1040/18 1040/19 1040/20 1040/21 1040/22 1040/23 1040/24 1040/25 1040/26 1040/27 1040/28 1040/29 1047/3 1040/30 1040/31 1040/32 1041/1 1041/2 1041/3 1041/4 1041/5 1043/1 1043/2 1041/6 1041/7 1041/8 1047/4 1041/9 1041/10 1041/11 1041/12 1041/13 1041/14 1041/15 1041/16 1041/17 1041/18 1042/1 1042/2

1041/32 1041/31 1041/30 1041/29 1041/28 1041/27 1041/26 1041/25 1041/24 1041/23 1041/22 1041/21 1041/20 1043/10 1043/9 1041/19 1043/8 1043/7 1043/6 1043/5 1042/4 1042/3 1044/4 1043/4 1044/3 1044/2 1043/3 1044/1

4 piętro

Pętla 131

przewód YnTKSYekw1x2x1.0

1037/1 1030/1 1030/2 1030/3 1030/4 1030/5 1030/6 1037/2 1030/7 1030/8 1030/9 1030/10 1030/11 1030/12 1030/13 1030/14 1030/15 1030/16 1030/17 1030/18 1030/19 1030/20 1030/21 1030/22 1037/3 1030/23 1030/24 1030/25 1030/26 1030/27 1030/28 1037/4 1030/29 1030/30 1030/31 1036/1 1036/2 1030/32 1031/1 1031/2 1035/1 1035/2 1031/3 1031/4 1031/5 1031/6 1031/7 1031/8 1031/9 1031/10 1031/11

3 piętro

Pętla 123

przewód YnTKSYekw1x2x1.0

1020/1 1020/2 1020/3 1020/4 1020/5 1027/1 1020/6 1020/7 1020/8 1020/9 1020/10 1020/11 1020/12 1020/13 1020/14 1020/15 1027/2 1020/16 1020/17 1020/18 1020/19 1020/20 1020/21 1020/22 1020/23 1020/24 1020/25 1020/26 1020/27 1020/28 1020/29 1020/30 1020/31 1020/32 1022/1 1022/2 1022/3 1027/3 1022/4 1022/5 1022/6 1022/7 1022/8 1022/9 1022/10 1022/11 1022/12 1027/4 1022/13 1022/14 1022/15 1022/16 1022/17 1022/18

2 piętro podszenie

1021/19 1021/18 1021/17 1021/16 1021/15 1021/14 1021/13 1021/12 1021/11 1021/10 1021/9 1021/8 1021/7 1021/6 1021/5 1021/4 1021/3 1027/6 1021/2 1021/1 1022/32 1022/31 1022/30 1022/29 1022/28 1022/27 1027/5 1022/26 1022/25 1022/24 1022/23 1025/4 1025/3 1022/22 1022/21 1025/2 1025/1 1022/20 1022/19

podszenie

Pętla 122

przewód YnTKSYekw1x2x1.0

1017/1 1010/1 1010/2 1010/3 1010/4 1010/5 1010/6 1017/2 1010/7 1010/8 1010/9 1010/10 1010/11 1010/12 1010/13 1010/14 1010/15 1010/16 1010/17 1010/18 1017/3 1010/19 1010/20 1010/21 1010/22 1012/1 1010/23 1010/24 1010/25 1010/26 1010/27 1010/28 1010/29 1010/30 1010/31 1010/32 1011/1

1 piętro

Pętla 121

przewód YnTKSYekw1x2x1.0

1000/1 1000/2 1000/3 1002/1 1000/4 1000/5 1002/2 1000/6 1000/7 1007/1 1000/8 1000/9 1000/10 1000/11 1000/12 1000/13 1000/14 1000/15 1000/16 1000/17 1000/18 1000/19 1000/20 1000/21 1000/22 1007/2 1000/23 1000/24 1000/25 1000/26 1000/27 1000/28 1000/29 1000/30 1007/3 1000/31

połączenie za pośrednictwem modułu SEI do centralnego stanowiska monitorowania GEMOS - V kondygnacja w części "A" PKiN
HTKSHekw1x2x1.0PH90

Sterowanie tablicą sterująco-sygnalizacyjną TSS-1
HTKSHekw1x2x1.0PH90

sygnał do PSP (alarm pożarowy i uszkodzenie)
HTKSHekw1x2x1.0PH90

Sterowanie tablicą sterująco-sygnalizacyjną TSS-1 na klatce 2
HTKSHekw1x2x1.0PH90

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej
- optyczna czujka dymu
- optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania czujki
- ręczny ostrzegacz pożaru
- M — Moduł wej./wyj.
- przewód YnTKSYekw1x2x1.0
- 1/5 — adres nr. pętli/nr. elementu w pętli

Obiekt:	Pałac Kultury i Nauki – część 2, Teatr Studio		
ADRES:	00-901 Warszawa, Plac Defilad 1		
Projektował		Podpis	Data 01.2022
Opracował		Podpis	Data 01.2022
Branża / Faza	PRZECIWPOŻAROWA / Dokumentacja powykonawcza instalacji SSP		
Nazwa rys.	SCHEMAT BLOKOWY	Nr rys.	9